



**REGIONE  
PUGLIA**

**AREA POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE,  
LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE E  
PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE  
SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO**

*UFFICIO SISMICO E GEOLOGICO*

Regione Puglia  
Difesa del suolo e rischio sismico

**AOO\_073**  
**17/09/2014 - 0002920**  
Protocollo: Uscita

**Destinatario**

Comune di Rutigliano  
Area Edilizia Privata ed Urbanistica  
Piazza Kennedy  
70018 RUTIGLIANO

E p.c. Proponente : DIDONNA Margherita  
v. Tunisi n.29  
96100 SIRACUSA

**Oggetto: Parere art.89 DPR 380/2001-Comune di Rutigliano – Progetto di variante parziale al Piano di lottizzazione denominato B2 /n.34- oggi B2-18-Proponente: DIDONNA Margherita.**

Esaminata la documentazione trasmessa da codesta Amministrazione, in allegato alla nota n. 14277 del 13.08.2014, assunta a questo protocollo in data 1.9.2014 al n.2681, per l'emissione del parere di compatibilità geomorfologica ai sensi dell' art. 89 del D.P.R. n° 380/01 sul Piano in oggetto, questo Ufficio:

- visto che Comune di **Rutigliano** ricade in **zona sismica 3** (PGA fra 0,05 e 0,15 g.);
- vista la Relazione Geologica e gli studi di compatibilità idrogeologica dell'area interessata all'intervento a firma del dott. Geol. Raffaele SASSONE iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi della Puglia al n° 664 e redatta in conformità al punto 6.2.1 delle D.M. 14/01/2008, nonché l'Indagine Sismica effettuata dallo stesso professionista dalla quale evince che il sottosuolo delle aree in esame è riferibile alla **categoria B** ( $V_{s30}$  compresi tra 360 e 800 m/s) di cui alla tabella n. 3.2.II del D.M. 14 gennaio 2008, avendo riscontrato mediamente valori del  $V_{s30}$  pari ad 544,00m/s;
- vista la carta di pericolosità idrogeomorfologica Web dell'AdB Puglia, aggiornata alle nuove perimetrazioni, di conformità del P.A.I., da cui si rileva che l'area interessata non ricade tra quelle perimetrate a rischio idraulico e geomorfologico;
- presa visione della Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia (F. 439);

esprime parere **FAVOREVOLE** esclusivamente in ordine alla compatibilità delle previsioni dell'intervento proposto con le condizioni geomorfologiche del sito in argomento, nel rispetto delle conclusioni riportate nella relazione del citato professionista giusta indagine e caratterizzazione dell'area interessata.

**A.P. "Referente rischio sismico"**

ing. Tommaso APICELLA